



202219126573

# 检测报告

委托单位: 惠阳科惠工业科技有限公司

受检方/项目名称: /

受检方/项目地址: 惠州市三和经济开发区科惠科技园

检测类别: 环境检测 (水和废水)

报告编号: BHCS2022-0476

编制: 钟雪欣

批准: 黄维龙 (黄维龙)

审核: 李娟

签发日期: 2022 年 10 月 25 日

惠州东森环境科技有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章


(2)

13510159390





## 声明:

- 1、本报告涂改、换页、复制无效。
- 2、本报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、本报告无本机构检验检测专用章及骑缝章无效。
- 4、本报告仅对送检样品或自采样品的检测结果负责,报告中所附限值标准及送检样品信息由委托方提供,仅供参考。
- 5、本报告中采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 6、对本报告若有异议,应于收到报告之日起 10 日内向本司提出复测申请,逾期不予受理。对于不可保存的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8、未经本公司批准,不得复制(全文复制除外)此报告。
- 9、本报告无本机构  标识的数据及结果不具有社会证明作用,仅供委托方内部参考。





## 一、项目概况

委 托 单 位：惠阳科惠工业科技有限公司

受检方/项目名称：/

受检方/项目地址：惠州市三和经济开发区科惠科技园

检 验 目 的：委托检测

联 系 信 息：王惠兰 0752-3500078-8285

## 二、样品信息（见表 1）

表 1

序号	采样点位置	样品编号	样品状态	样品描述
1	DW001 废水总排放口	221018S136	完好、无损	无气味、无色、澄清
样品类别	废水			
采样方式	人工瞬时			
检测项目	化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、阴离子表面活性剂、悬浮物、pH 值、石油类、总氰化物、总铜、总铁、总镍，共 13 项。			
采样日期	2022 年 10 月 18 日			
分析日期	2022 年 10 月 18 日-2022 年 10 月 21 日			
采样人员	周耀钧、朱天浩			
分析人员	曾进鹏、王俊、马丽蓉、夏维明、殷永辉、杨超宏			

## 三、检测标准、使用仪器及检出限（见表 2）

表 2

检测项目	检测标准	仪器编号	仪器名称及型号	检出限	单位
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	HZ/DS/Q002	酸度计 PHS-3C	/	无量纲
总铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	HZ/DS/Q021	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP 7400Duo	0.04	mg/L



检测项目	检测标准	仪器编号	仪器名称及型号	检出限	单位
总铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	HZ/DS/Q021	电感耦合等离子体 发射光谱仪 iCAP 7400Duo	0.01	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量 法 GB 11901-1989	HZ/DS/Q030-5	万分电子天平 BSA224S	/	mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HZ/DS/Q068-12	25mL 通用型滴定 管	4	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法 GB 11893-1989	HZ/DS/Q125	紫外可见光分光光 度计 L5S	0.01	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试 剂分光光度法 HJ 535-2009	HZ/DS/Q011	紫外可见光分光光 度计 L5S	0.025	mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过 硫酸钾消解紫外分光光度 法 HJ 636-2012	HZ/DS/Q012	紫外可见光分光光 度计 UV5200	0.05	mg/L
氟化物	水质 氟化物的测定 离子 选择电极法 GB 7484-1987	HZ/DS/Q004	酸度计 PHSJ-4F	0.03	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油 类的测定 红外分光光度 法 HJ 637-2018	HZ/DS/Q017	红外测油仪 MAI-50G	0.06	mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂 的测定 亚甲蓝分光光度 法 GB 7494-1987	HZ/DS/Q013	紫外可见光分光光 度计 T6 新世纪	0.009	mg/L
总氰化物	水质 氰化物的测定 容量 法和分光光度法 HJ 484-2009 ( 异烟酸-吡 啶酮分光光度法)	HZ/DS/Q125	紫外可见光分光光 度计 L5S	0.004	mg/L





## 四、检测结果（见表 3）

表 3

序号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
		DW001 废水总排放口		
1	pH 值	7.1	6-9	无量纲
2	总镍	ND	0.1	mg/L
3	总铜	ND	0.3	mg/L
4	总铁	0.13	2.0	mg/L
5	悬浮物	2	30	mg/L
6	化学需氧量	29	50	mg/L
7	总磷	0.08	0.5	mg/L
8	氨氮	0.088	8	mg/L
9	总氮	6.22	15	mg/L
10	氟化物	0.91	10	mg/L
11	石油类	0.63	2.0	mg/L
12	阴离子表面活性剂	0.058	0.3	mg/L
13	总氰化物	ND	0.2	mg/L

\*注：1、应委托方要求，阴离子表面活性剂参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 地表水环境质量标准基本项目标准限值 V 类，其余检测项目参考《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表 3 水污染物特别排放限值；

2、“ND”表示未检出。

